



*PT. Jieneng Indonesia*  
*Electrical Power Engineering*

Form No.

JNIN/STG/17/XY01

Rev No:

1

## 印尼项目锅炉消音器询价单

|          |  |             |          |              |
|----------|--|-------------|----------|--------------|
| Project: |  | Power Plant | Location | Jakrata      |
|          |  |             | Date     | 27 Oct, 2017 |

II

### 报价要求

1. 根据所提供的数据进行生产。2. 安装后声音控制在80db以下（请根据附件2中所示的位置提供贵司所能担保的最低声压值）。3. 报价包括安装所需要其它材料。4. 起吊设备包含在报价中。5. 如果消音器设有排水管，排水管到地面，所有的管道和阀门有支撑和夹紧件。5. 质保期最1年，声压80db以下。6. 请在报价单中注明生产周期。7. 交货地点：青岛港口。7. 负责安装指导。

III

### 锅炉消音器

| No. | 名称    | 数量 | 单位 |  |
|-----|-------|----|----|--|
| 1   | 锅炉消音器 | 2  | 台  |  |

### 消音器技术数据

| 1  | 位置                | 单位    | 汽轮机抽气     | 抽气管道     | 备注       |
|----|-------------------|-------|-----------|----------|----------|
| 2  | 数量                | 台     | 1         | 1        | 具体位置如附件1 |
| 3  | 介质                |       | 蒸汽        | 蒸汽       |          |
| 4  | 进口管道              | Nos   | 1         | 1        |          |
| 5  | 进口管道尺寸            | Inch  | 12"-14"   | 12"-14"  |          |
| 6  | 蒸汽温度              | Deg C | 150-175   | 150-175  |          |
| 7  | 蒸汽压力              | Bar   | 0.5 - 1.5 | 4.5- 5.5 |          |
| 8  | 蒸汽流速              | TPH   | 10 - 15   | 65 - 120 |          |
| 9  | 消音器安装形式           |       | 水平/ 垂直    | 水平/ 垂直   |          |
| 10 | 管道到地面高度           | M     | 15        | 6        |          |
| 11 | 从消音器中心外围<br>3m处分贝 | db    | 80分贝一下    | 80分贝一下   |          |