集中控制型消防应急照明和疏散指示灯具选型参数

序号	图例	名称	型号	额定电压	额定功率
1		集中控制型消防安全出口标志灯	HG-BLJC-1OEI 1W-G	DC24V	<1W
2		集中控制型消防应急疏散平面平台疏散标志灯具(左/右)	HG-BLJC-1L(R)EI 1W-G	DC24V	<1W
3		集中控制型消防应急疏散平面双向疏散标志灯具	HG-BLJC-1LREI 1W-G	DC24V	<1W
4		集中电源集中控制型消防应急照明灯具	HG-ZFJC-E1W-Q3W	DC24V	3W

智能消防应急照明及疏散指示系统图

修改次数	日期	修改内容	修改原因
第2次	2016.9	根据调整后的建筑平面图修改电气图	地下室建筑平面调整
第1次	2016.6	根据调整后的建筑平面图修改电气图	F栋厂工层建筑平面调整

佛山市顺德建筑设计院有限公司
SHUNDE ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD. FOSHAN

建设单位	佛山市顺德区雅生房地产有限公司	审定	
工程名称	林上湾广场 配电	校审号	
专业	电气	工程号	140722-0
子项	E,F栋	图号	D-80(改)
图名	智能消防应急照明及疏散指示系统图及设计说明	日期	2016.9