



江苏省医药设计院有限公司

JIANGSU PROVINCE PHARMACEUTICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd

审 定 APPROVED	徐 啸	徐 啸
项目负责人 PROJECT LEADER	毛昕华	毛昕华
专业负责人 LEAD ENGINEER	徐 啸	徐 啸
审 核 EXAMINED	徐 啸	徐 啸
校 核 CHECKED	程 纲	程 纲
设 计 DESIGNED	张 意	张 意

建设单位 OWNER	苏州富士莱医药股份有限公司	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	工程号 PROJECT NO.	200302-2
工程名称 PROJECT	新建仓储用房项目	图 别 DRAWING TYPE	给排水	图 号 DRAWING NO.	01
单体(或装置) UNIT/PLANT NAME	循环水池	日 期 DATE	2020.10	版次 REV	1
				第 1 页共 1 页	

主 要 材 料 表

DETAIL TABLE OF MAIN MATERIAL

序号 NO.	名 称 NAME	规格 型号 SCALE OR TYPE	单位 UNIT	数量 QUAN	图例 SYMBOL	备 注 R.S.
1	循环冷却水系统:					
2	内衬不锈钢复合给水钢管	DN200/DN250/DN300/DN350	米	图样		
3	循环冷却水泵	SLQS150-450A	台	3	$Q=400\text{m}^3/\text{h}$ $H=50\text{m}$	
4		SLQS125-380(I)	台	1	$Q=310\text{m}^3/\text{h}$ $H=47\text{m}$	
5	微晶旁流综合水处理器	SCII-65F	台	1	$Q=40\text{m}^3/\text{h}$	
6	蝶阀 D341H-16	DN80/DN250/DN300/D350	只	2/4/1/3		
7	止回阀 H44H-16	DN250	只	4		
8	可曲挠橡胶接头KXT-III	DN80/DN250/DN300/D350	只	2/4/1/3		
9	自动排气阀	DN20	只	1		
10	截止阀 J11H-16	DN20	只	1		
11	压力表	0~1.0MPa	只	4		
12	温度计 WSS-411	0~100℃	只	3		
13	真空压力表	0~-0.10MPa	只	4		
14	压力变送器	4-20mA	只	1		
15						
16	注: 本材料表不得作为概预算及甲方选购材料表使用.					
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						